Ausschreibungstexte

Taktile Bodenindikatoren und Stufenkantenmarkierung, produktneutral, Stand 10/2026

Zur freien Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. Die Word-Fassung zum Bearbeiten finden Sie auf blindenleitsysteme.com.

Vorbemerkungen

- Die nachfolgenden Positionen beschreiben taktile Bodenindikatoren für Blindenleitsysteme nach DIN 32984 (aktuelle Ausgabe 2023-04) in Verbindung mit DIN 18040-1 bzw. DIN 18040-3 und DIN 32975.
- Lage, Größe und Anordnung der Felder und Leitstreifen ergeben sich aus den Planunterlagen des Auftraggebers. Abweichungen sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.
- Die Strukturhöhe beträgt innen ca. 3–4 mm, im bewitterten Außenbereich ca. 4–5 mm. Noppen sind diagonal anzuordnen.
- Zwischen Bodenindikatoren und angrenzendem Belag ist ein Leuchtdichtekontrast von K ≥ 0,4 einzuhalten. Der Nachweis erfolgt durch Messung oder Herstellerangabe.
- Die erforderliche Rutschhemmung ist entsprechend Einsatzort und Gefährdungsbeurteilung festzulegen und durch Prüfzeugnis nachzuweisen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Verlegung nach Herstellervorgaben, insbesondere zu Temperatur und Klebstoff.
- Angebotene Fabrikate sind vom Bieter einzutragen. Gleichwertige Produkte sind zulässig; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.

Positionen

Pos. 01 Aufmerksamkeitsfeld / Abzweigfeld aus Noppenplatten

Taktile Noppenplatten aus UV-beständigem Polyurethan liefern und auf vorbereitetem Untergrund verlegen. Noppen in Kuppel- oder Kegelstumpfform, diagonal angeordnet, Strukturhöhe nach DIN 32984.

Plattenformat: …… (z. B. 300 × 300 mm)

Farbe: …… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Belag)

Rutschhemmung: mind. …… (Prüfzeugnis beilegen)

Befestigung: selbstklebend / mit Montagekleber verklebt (Nichtzutreffendes streichen)

Einsatz: innen / außen (Nichtzutreffendes streichen)

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……

Menge: …… m² EP: …… € GP: …… €

Pos. 02 Leitstreifen aus Rippenplatten

Taktile Rippenplatten aus UV-beständigem Polyurethan als Leitstreifen liefern und verlegen, Rippen in Gehrichtung. Breite des Leitstreifens: mind. 30 cm.

Plattenformat: ……

Farbe: ……

Rutschhemmung: mind. ……

Befestigung: selbstklebend / verklebt

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……

Menge: …… m EP: …… € GP: …… €

Pos. 03 Einzelnoppen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelnoppen aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) liefern und mit Verlegeschablone im diagonalen Raster einbauen. Bohrlöcher herstellen, mit Montagekleber füllen, Noppen mit Stift/PIN einsetzen.

Form: Kegelstumpf / Kuppel

Durchmesser: …… mm, Höhe: …… mm

Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage

Rutschhemmung: mind. ……

Angebotenes Fabrikat / Typ: ……

Menge: …… Stück EP: …… € GP: …… €

Pos. 04 Einzelrippen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelrippen (Längsrippen) aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L, V4A) als Leitstreifen liefern und mit Verlegeschablone einbauen, Rippen in Gehrichtung.
Länge: …… mm, Breite: …… mm, Höhe: …… mm
Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage
Befestigung: mit Stift/PIN, in Bohrloch verklebt
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… Stück EP: …… € GP: …… €

Pos. 05 Einzelnoppen / Einzelrippen aus Aluminium, Messing oder Bronze

Wie Pos. 03 bzw. 04, jedoch Werkstoff: Aluminium AW-6060 T6 / Messing / Bronze (Nichtzutreffendes streichen).
Ausführung: ……
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… Stück EP: …… € GP: …… €

Pos. 06 Taktile Leitlinie aus Aluminium mit Farbeinlage

Leitlinienprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit eingesetzter, rutschhemmender PVC-Einlage liefern und verschraubt bzw. verklebt montieren.
Oberfläche Profil: eloxiert, Farbton …… / blank
Farbe Einlage: ……
Rutschhemmung: mind. ……
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… m EP: …… € GP: …… €

Pos. 07 Stufenkantenprofil aus Aluminium mit Kontrasteinlage

Stufenkantenprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit rutschhemmender, farbiger PVC-Einlage liefern und auf die Stufenvorderkante verschrauben bzw. verkleben. Markierungsbreite Trittstufe 4–5 cm, Setzstufe 1–2 cm (DIN 18040-1).
Farbe Einlage: …… (Kontrast K ≥ 0,4 zum Stufenbelag)
Einlage optional nachleuchtend: ja / nein
Untergrund: Holz / Stein / Beton / Stahl
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… m EP: …… € GP: …… €

Pos. 08 Verlegeschablone

Verlegeschablone für das Raster der angebotenen Noppen bzw. Rippen liefern und vorhalten. Verbleibt beim Auftragnehmer.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… Stück EP: …… € GP: …… €

Pos. 09 Untergrundvorbereitung (Bedarfsposition)

Untergrund im Bereich der Bodenindikatoren reinigen, entfetten, lose Teile entfernen und gegebenenfalls grundieren, nach Vorgabe des Herstellers.
Angebotenes Fabrikat / Typ: ……
Menge: …… m² EP: …… € GP: …… €