

Ausschreibungstexte

Taktile Bodenindikatoren und Stufenkantenmarkierung · produktneutral · Stand 10/2026

Zur freien Übernahme in Ihr Leistungsverzeichnis. Die Word-Fassung zum Bearbeiten finden Sie auf blindenleitsysteme.com.

Vorbemerkungen

- Die nachfolgenden Positionen beschreiben taktile Bodenindikatoren für Blindenleitsysteme nach DIN 32984 (aktuelle Ausgabe 2023-04) in Verbindung mit DIN 18040-1 bzw. DIN 18040-3 und DIN 32975.
- Lage, Größe und Anordnung der Felder und Leitstreifen ergeben sich aus den Planunterlagen des Auftraggebers. Abweichungen sind vor Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.
- Die Strukturhöhe beträgt innen ca. 3–4 mm, im bewitterten Außenbereich ca. 4–5 mm. Noppen sind diagonal anzuordnen.
- Zwischen Bodenindikatoren und angrenzendem Belag ist ein Leuchtdichtekontrast von $K \geq 0,4$ einzuhalten. Der Nachweis erfolgt durch Messung oder Herstellerangabe.
- Die erforderliche Rutschhemmung ist entsprechend Einsatzort und Gefährdungsbeurteilung festzulegen und durch Prüfzeugnis nachzuweisen.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Verlegung nach Herstellervorgaben, insbesondere zu Temperatur und Klebstoff.
- Angebotene Fabrikate sind vom Bieter einzutragen. Gleichwertige Produkte sind zulässig; die Gleichwertigkeit ist vom Bieter nachzuweisen.

Positionen

Pos. 01 Aufmerksamkeitsfeld / Abzweigfeld aus Noppenplatten

Taktile Noppenplatten aus UV-beständigem Polyurethan liefern und auf vorbereitetem Untergrund verlegen.

Noppen in Kuppel- oder Kegelstumpfform, diagonal angeordnet, Strukturhöhe nach DIN 32984.

Plattenformat: (z. B. 300 × 300 mm)

Farbe: (Kontrast $K \geq 0,4$ zum Belag)

Rutschhemmung: mind. (Prüfzeugnis beilegen)

Befestigung: selbstklebend / mit Montagekleber verklebt (Nichtzutreffendes streichen)

Einsatz: innen / außen (Nichtzutreffendes streichen)

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: m² EP: € GP: €

Pos. 02 Leitstreifen aus Rippenplatten

Taktile Rippenplatten aus UV-beständigem Polyurethan als Leitstreifen liefern und verlegen, Rippen in Gehrichtung.

Breite des Leitstreifens: mind. 30 cm.

Plattenformat:

Farbe:

Rutschhemmung: mind.

Befestigung: selbstklebend / verklebt

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: m EP: € GP: €

Pos. 03 Einzelnoppen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelnoppen aus Edelstahl liefern und mit Verlegeschablone im diagonalen Raster einbauen. Bohrlöcher herstellen, mit Montagekleber füllen, Noppen mit Stift/PIN einsetzen.

Werkstoff: 1.4301 (V2A) für innen und normale Außenbereiche / 1.4404 (V4A) bei Streusalz oder Chloridbelastung (Nichtzutreffendes streichen)

Form: Kegelstumpf / Kuppel

Durchmesser: mm, Höhe: mm

Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage

Rutschhemmung: mind.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: Stück EP: € GP: €

Pos. 04 Einzelrippen aus Edelstahl mit Stift/PIN

Taktile Einzelrippen (Längsrippen) aus Edelstahl als Leitstreifen liefern und mit Verlegeschablone einbauen, Rippen in Gehrichtung.

Werkstoff: 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A)

Länge: mm, Breite: mm, Höhe: mm

Oberfläche: glatt / gerillt / gefräst / mit Farbeinlage

Befestigung: mit Stift/PIN, in Bohrloch verklebt

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: Stück EP: € GP: €

Pos. 05 Einzelnoppen / Einzelrippen aus Aluminium, Messing oder Bronze

Wie Pos. 03 bzw. 04, jedoch Werkstoff: Aluminium AW-6060 T6 / Messing / Bronze (Nichtzutreffendes streichen).

Ausführung:

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: Stück EP: € GP: €

Pos. 06 Taktile Leitlinie aus Aluminium mit Farbeinlage

Leitlinienprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit eingesetzter, rutschhemmender PVC-Einlage liefern und verschraubt bzw. verklebt montieren.

Oberfläche Profil: eloxiert, Farbton / blank

Farbe Einlage:

Rutschhemmung: mind.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: m EP: € GP: €

Pos. 07 Stufenkantenprofil aus Aluminium mit Kontrasteinlage

Stufenkantenprofil aus Aluminium AW-6060 T6 mit rutschhemmender, farbiger PVC-Einlage liefern und auf die Stufenvorderkante verschrauben bzw. verkleben.

Markierungsbreite Trittstufe 4–5 cm, Setzstufe 1–2 cm (DIN 18040-1).

Farbe Einlage: (Kontrast $K \geq 0,4$ zum Stufenbelag)

Einlage optional nachleuchtend: ja / nein

Untergrund: Holz / Stein / Beton / Stahl

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: m EP: € GP: €

Pos. 08 Verlegeschablone

Verlegeschablone für das Raster der angebotenen Noppen bzw. Rippen liefern und vorhalten. Verbleibt beim Auftragnehmer.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: Stück EP: € GP: €

Pos. 09 Untergrundvorbereitung (Bedarfsposition)

Untergrund im Bereich der Bodenindikatoren reinigen, entfetten, lose Teile entfernen und gegebenenfalls grundieren, nach Vorgabe des Herstellers.

Angebotenes Fabrikat / Typ:

Menge: m² EP: € GP: €